

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

n°13.1 (n°13 rev.1)

regolamenti / *regulations* UE 305/2011 UE 157/2014 UE 574/2014
regulation 2020 N°1359 of the Construction Products (EU exit) Regulation 2020 (UK only)

Emessa da / *Issued by*



via Giorgio La Pira n° 9A/B
35012 Camposampiero PD Italia

Società del gruppo / *Belongs to the holding*



Stålhögavägen 115
26982 Båstad Sweden

1) Codice di identificazione unico del prodotto tipo / *Single identification code of the product-type*

WXH

2) Uso previsto / *Intended use*

Serrande controllo fumo per compartimento singolo circolari a tenuta (1500Pa)
Circular single compartment smoke control dampers leakage rated (1500Pa)

3) Fabbricante / *Manufacturer*

MP3 srl
via Giorgio La Pira n° 9A/B
35012 Camposampiero PD Italia

5) Sistema di valutazione della costanza della prestazione / *Verification system of the constancy of performance*

Sistema 1 / *System 1*

6a) Certificazione di costanza della prestazione / *certificate of constancy of performance*

Efectis France (identificazione di istituto notificato n° 1812) ha eseguito in accordo con il metodo sistema 1 secondo EN 12101-8:

- I) la determinazione del tipo di prodotto in base a prove di tipo (compreso il campionamento),
 - II) una ispezione iniziale della fabbrica di produzione e del controllo della produzione in fabbrica,
 - III) una sorveglianza permanente, valutazione e verifica del controllo della produzione di fabbrica.
- e ha rilasciato il **certificato di costanza della prestazione n° 1812-CPR-1189**

Efectis France (Notified Body Identification N° 1812) has carried out according to system 1 as per EN 12101-8:

- I) the determination of the product-type on the basis of tests of type (including sampling),*
 - II) an initial inspection of the production factory and of the factory production control,*
 - III) a permanent surveillance, assessment and evaluation of the factory production control.*
- and has issued **certificate of constancy of performance n° 1812-CPR-1189***

Efectis UK/Ireland (identificazione di istituto approvato n° 2822) ha rilasciato il **certificato di costanza della prestazione n° 2822-UKCA-CPR-0037**

*Efectis UK/Ireland (Approved Body Identification N° 2822) has issued **certificate of constancy of performance n° 2822-UKCA-CPR-0037***

7) Prestazioni / performance																																																		
PRESTAZIONI DICHIARATE / DECLARED PERFORMANCE																																																		
Dichiarate da / Declared by																																																		
MP3 srl via Giorgio La Pira n° 9A/B 35012 Camposampiero PD Italia																																																		
				N° 1812 - CPR - 1189 - 2017				n° 2822-UKCA-CPR-0037																																										
EN 12101-8 : 2011																																																		
Serrande controllo fumo per compartimento singolo circolari a tenuta (1500Pa) serie WXH <i>Circular single compartment smoke control dampers leakage rated (1500Pa) WXH series</i>																																																		
CONDIZIONI NOMINALI DI ATTIVAZIONE / SENSIBILITÀ EN 1366-10 <i>NOMINAL ACTIVATION CONDITIONS / SENSITIVITY EN 1366-10</i>				ATTIVAZIONE AUTOMATICA SUPERATA <i>AUTOMATIC ACTIVATION PASSED</i>																																														
Chiusura/apertura durante la prova al momento corretto ed entro il tempo consentito <i>Closure/opening during test at correct time and in allowable time</i>																																																		
RITARDO NELLA RISPOSTA / TEMPO DI CHIUSURA EN 1366-10 <i>RESPONSE DELAY / CLOSURE TIME EN 1366-10</i>				ATTIVAZIONE AUTOMATICA SUPERATA <i>AUTOMATIC ACTIVATION PASSED</i>																																														
AFFIDABILITÀ DI FUNZIONAMENTO 1366-10 <i>OPERATIONAL RELIABILITY 1366-10</i>				10000 FUNZIONAMENTI SUPERATA <i>10000 OPERATIONS PASSED</i>																																														
RESISTENZA AL FUOCO EN 1366-10 <i>FIRE RESISTANCE EN 1366-10</i>				Legenda Legend <table border="1"> <thead> <tr> <th>E</th> <th>I</th> <th>t</th> <th>V_{ed}</th> <th>H_{od}</th> <th>i</th> <th>↔</th> <th>o</th> <th>S</th> <th>Pressione di servizio Operating Pressure</th> <th>C</th> <th>MA AA</th> <th>single/multi singolo/multiplo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E₆₀₀</td> <td>-</td> <td>120</td> <td>V_{ed}</td> <td>H_{od}</td> <td>i</td> <td>↔</td> <td>o</td> <td>S</td> <td>1500</td> <td>10000</td> <td>MA</td> <td>single</td> </tr> <tr> <td>E₆₀₀</td> <td>-</td> <td>120</td> <td>V_{ed}</td> <td>H_{od}</td> <td>i</td> <td>↔</td> <td>o</td> <td>S</td> <td>1500</td> <td>10000</td> <td>AA</td> <td>single</td> </tr> </tbody> </table>								E	I	t	V _{ed}	H _{od}	i	↔	o	S	Pressione di servizio Operating Pressure	C	MA AA	single/multi singolo/multiplo	E ₆₀₀	-	120	V _{ed}	H _{od}	i	↔	o	S	1500	10000	MA	single	E ₆₀₀	-	120	V _{ed}	H _{od}	i	↔	o	S	1500	10000	AA	single
E	I	t	V _{ed}	H _{od}	i	↔	o	S	Pressione di servizio Operating Pressure	C	MA AA	single/multi singolo/multiplo																																						
E ₆₀₀	-	120	V _{ed}	H _{od}	i	↔	o	S	1500	10000	MA	single																																						
E ₆₀₀	-	120	V _{ed}	H _{od}	i	↔	o	S	1500	10000	AA	single																																						
- Integrità E <i>- Integrity E</i>																																																		
- Perdite S <i>- Smoke leakage S</i>																																																		
- Stabilità meccanica (sotto E) <i>- Mechanical stability (under E)</i>																																																		
- Mantenimento della sezione trasversale (sotto E) <i>- Maintenance of cross section (under E)</i>																																																		
DURABILITÀ EN 12101-8 <i>DURABILITY EN 12101-8</i>			Del ritardo di risposta <i>Of response delay</i>		SUPERATA <i>PASSED</i>		Dell'affidabilità di funzionamento <i>of operational reliability</i>			SUPERATA <i>PASSED</i>																																								
PROVA DI ESPOSIZIONE IN NEBBIA SALINA EN 60068-2-52 <i>SALT SPRAY EXPOSURE TEST EN 60068-2-52</i>				GRADO SEVERITÀ 2 CONFORME <i>SEVERITY CLASS 2 CONFORM</i>																																														
9) Dichiarazione / Declaration																																																		
Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 7 Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3 <i>The performance of the product referred to in point 1 are in conformity with the declared performances declared under point 7</i> <i>This declaration of performances is established under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.</i>																																																		

Camposampiero 01/10/2022

MP3 SRL
Nicola Zanon
